

Dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa przepustu komunikacyjnego na rowie melioracyjnym R-F w ciągu drogi gminnej nr 764593 w Trzemesznie” numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 15567-2014 z dnia 24.01.2014.

Oferent złożył zapytania:

1) myślnik 1:

„Zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz ustawa o drogach publicznych do pełnienia funkcji Kierownika Budowy (Kierownika Robót) przy realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem, tj. przy przebudowie przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej, wymagane są uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub wcześniej wydane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmujące swoim zakresem specjalność mostową. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie iż spełniony zostanie warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez Oferenta, dysponującego osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy (Kierownika Robót) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub też w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane w okresie kiedy obejmowały one specjalność mostową;”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że uzna do wykonania robót uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub w specjalności konstrukcyjno budowlanej obejmującej specjalność drogową.

2) myślnik 2:

„W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ mowa jest o odtworzeniu nawierzchni drogowej według odrębnego opracowania. Zakres drogowy (zarówno rozbiórki jak i odtworzenie) nie występuje natomiast w załączonym kosztorysie ofertowym do wyceny jaki i w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie iż zamówienie nie obejmuje wyżej opisanego zakresu drogowego lub też prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opracowanie drogowe oraz uzupełnienie kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót o zakres drogowy;”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że odtworzenie nawierzchni drogowej nie dotyczy tego zamówienia.

3) myślnik 3:

„W opisie technicznym do projektu architektoniczno - budowlanego, w wykazie części graficznej, występuje pod nr 5 „Schemat budowli komunikacyjnej – przepust”. Schemat taki nie występuje jednak w załączonych do SIWZ dokumentach. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiotowy schemat;”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że schemat budowli komunikacyjnej – przepust załączono w SIWZ w załącznikach – dokumentacja techniczna pkt 8 przekroje przepustu.

4) myślnik 4:

„Z uwagi na lokalizację i gabaryty przebudowywanego obiektu jego przebudowę wykonać należy jednoetapowo przy całkowicie zamkniętym fragmencie drogi. W związku z powyższym:

- *prosimy o potwierdzenie zamawiającego, iż przepust przebudowywany będzie jednoetapowo, a co za tym idzie istnieje możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu przedmiotowego fragmentu drogi gminnej,*
- *czy zamawiający dysponuje opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, czy wykonanie i uzgodnienie takiego projektu leży po stronie Wykonawcy?*

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że przebudowę należy wykonać jednoetapowo przy zamkniętym całkowicie odcinku drogi i jego wyłączeniu z ruchu na okres budowy. Opracowanie i uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy.

5) myślnik 5:

Czy zamawiający dysponuje prawomocną Decyzją o pozwoleniu na budowę lub też zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych? Jeśli tak, to prosimy o załączenie do dokumentacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę (w załączeniu).